

ОНД и ПР по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области

г. Щигры
(место составления акта)

«25» августа 2017 г.
(дата и время составления акта)
14 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20

По адресу/адресам: Курская область, Щигровский район, п. Зеленая Роща
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

от 25 июля 2017 года № 20 выданного заместителем главного государственного инспектора

(надзора), органа муниципального контроля изданного распоряжение или приказ о проведении проверки)

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору
Кобелевым В.Н.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/выездная, документарная /выездная)

Областного казенного учреждения социального обслуживания «Охочевский социальный приют
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

для детей и подростков» (ОКУ «Охочевский социальный приют»)

Дата и время проведения проверки:

с «01» августа 2017 г. 09 час. 00 мин.

до «25» августа 2017 г. 14 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: сотрудниками ОНД и ПР по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, проводившими проверку

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): Курова О.А. *Курова* - 01 августа 2017 года 09 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Брагин Сергей Николаевич, главный государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору;

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

Кобелев Виктор Николаевич, заместитель главного государственного инспектора г. Щигры,

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору; Бугаев

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Михаил Михайлович, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ

«СЭУ ФПС «ИПЛ» по Курской области»; Киреев Илья Павлович, инженер сектора

исследовательских и испытательных работ ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Курской области»

(Аттестат организации №RA.RU.21AI39 от 01 июля 2016 года выданного Главным управлением МЧС России по Курской области)

При проведении проверки присутствовали: Курова Ольга Александровна, директор ОКУ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного «Охочевский социальный приют»

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В чердачном помещении отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. (п. 14 таб. 1 п. 9 НПБ 110-03) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п. 61 ППР в РФ)	Директор ОКУ «Охочевский социальный приют» Курова Ольга Александровна
2.	В тамбурах эвакуационных выходов первого и второго этажей отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. (п. 14 таб. 1 п. 9 НПБ 110-03) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п. 61 ППР в РФ)	Директор ОКУ «Охочевский социальный приют» Курова Ольга Александровна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось**

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не проверялось

нарушений требований пожарной безопасности: **выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Кобелев В.

(подпись проверяющего)

Курова О.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: техническое заключение №142-17 по результатам проверки на соответствие требований пожарной безопасности от 16.08.2017 года; предписание № 20/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.08.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов

инспектора по пожарному надзору)

Курской области по пожарному надзору Брагин С.Н.

«25» августа 2017 года

Заместитель главного государственного инспектора


(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов

инспектора по пожарному надзору)

Курской области по пожарному надзору Кобелев В.Н.

«25» августа 2017 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Курова Ольга Александровна,
директор ОКУ «Охочевский социальный приют»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«25» августа 2017 года

Курова О.А.
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)