

ОНД и ПР по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДиПР Главного управления МЧС России по Курской области

г. Щигры

(место составления акта)

«11» февраля 2021 г.

(дата и время составления акта)

15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: Курская область, Щигровский район, п. Зеленая Роща

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

от 12 января 2021 года № 4 выданного главным государственным инспектором

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Полянским А.И.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

Областного казенного учреждения социального обслуживания «Охочевский социальный приют для детей и подростков» (ОКУ «Охочевский социальный приют»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

с «18» января 2021 г. 09 час. 00 мин.

до «11» февраля 2021 г. 15 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

19 рабочих дней

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен:

сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам УНД и ПР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Курской области проводившими проверку

С копией: распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Курова О.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

18.01.2021 года 09 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Полянский Александр Иванович, главный государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

инспектор г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

надзору; Москалев Игорь Владимирович, заместитель главного государственного инспектора

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору;

Мальчиков Дмитрий Сергеевич, государственный инспектор г. Щигры, Щигровского и

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Курова Ольга Александровна, директор ОКУ

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Эвакуационный выход из кабинета бухгалтерии загроможден мебелью (установлены шкафы, письменные столы и др.).	На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир, ППРвРФ п.16, пп.ж	Директор ОКУ «Охочевский социальный приют» Курова Ольга Александровна
2.	Эвакуационный выход из кабинета специалистов загроможден мебелью (установлены шкафы, письменные столы и др.).	На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир, ППРвРФ п.16, пп.ж	Директор ОКУ «Охочевский социальный приют» Курова Ольга Александровна
3.	В здании не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов без использования ключа.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара, ППРвРФ п.26.	Директор ОКУ «Охочевский социальный приют» Курова Ольга Александровна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений требований пожарной безопасности: выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №4/1/1 от 11 февраля 2021 года об устранении нарушений.

Главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов
инспектора по пожарному надзору)

Курской области по пожарному надзору Полянский А.И.

«11» февраля 2021 года

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов
инспектора по пожарному надзору)

Курской области по пожарному надзору Москалев И.В.

«11» февраля 2021 года

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов
инспектора по пожарному надзору)

Курской области по пожарному надзору Мальчиков Д.С.

«11» февраля 2021 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Курова Ольга Александровна

Директор ОКУ «Охочевский социальный приют»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«11» февраля 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

