

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можайская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

**по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам управления надзорной деятельности
и профилактической работы**

(306530, г. Щигры, пер. Стенной, стр. 1, тел. 4-31-20, 4-21-00, gpn-g-shigry@mail.mchs.ku)

Предписание № 4/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору областного казенного учреждения социального обслуживания «Охочевский социальный
приют для детей и подростков» Куровой Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянского А.И. № 4 от «12» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «18» января 2021 г. по 15 час. 00 мин. «12» февраля 2021 г. **проведена плановая выездная проверка**

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

заместителем главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Москалевым Игорем Владимировичем;

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Мальчиковым Дмитрием Сергеевичем; главным государственным инспектором г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Полянским Александром Ивановичем, территории и зданий ОКУ «Охочевский социальный приют», по адресу: Курская область, Щигровский район, п. Зеленая Роща, совместно с директором ОКУ «Охочевский социальный приют» Куровой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Освободить эвакуационный выход из кабинета бухгалтерии от мебели (шкафов, письменных столов и др.).	На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир, ППРвРФ п.16, пп.ж	14.04.2021	
2.	Освободить эвакуационный выход из кабинета специалистов от мебели (шкафов, письменных столов и др.).	На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на	14.04.2021	

		балконах и лоджиях квартир, ППРвРФ п.16, пп.ж		
3.	В здании обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов без использования ключа.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделения пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара, ППРвРФ п.26.	14.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Полянский А.И.

«11» февраля 2021 года

Заместитель главного государственного инспектора г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Москалев И.В.

«11» февраля 2021 года

Государственный инспектор г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Мальчиков Р.С.

«11» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Куфим
(подпись)

Директор ОКУ «Охочевский социальный приют»

Курова Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«11» февраля 2021 года

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)

